

Małogoszcz, dn. 2019-12-02

.....
.....
.....

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej (wg załączonego wzoru) na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Małogoszcz w 2020 r. **w terminie do dnia 17.12.2019 r.**

Kalkulację cenową należy złożyć w pok. nr 14 (sekretariat) w tut. Urzędzie

Zakres robót obejmuje:

A. Konserwacja oświetlenia ulicznego dotyczy:

- a/ opraw oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochrona od porażen (uziemiaenia ochronne) – **1382 szt.**
- b/ bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego,
- c/ przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach napowietrznych oraz obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego,
- d/ aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym – **77 szt. zegarów astronomicznych Cpa.**
- e/ oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych,
- f/ szaf kablowych i pomiarowo - rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo -sterujących oświetlenia podwieszonego,
- g/ słupów oświetleniowych (betonowych i metalowych/ w oświetleniu wydzielonym wraz z wnękami bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk

B. Zakres prac konserwacyjnych na oświetleniu drogowym:

- a/ przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej;
- b/ czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych;
- c/ kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;
- d/ wymiana bezpieczników;
- e/ czyszczenie opraw kloszy i odbłyśników;
- f/ wymiana i naprawa elementów opraw;

- g/ wymiana uszkodzonych źródeł światła;
- h/ regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;
- i / konserwacja konstrukcji wsporczych ,słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników, podwieszek;
- j/ regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego;
- k/ prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego;
- l/ uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk, uzupełnianie opisów;
- l/ wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe;
- m/ lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia;
- n/ wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym pod liniami napowietrznymi nn;
- o/ pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli);
- p/ wykonywanie drobnych napraw w zakresie instalacji elektrycznych w budynku Urzędu oraz fachową pomoc przy organizowaniu imprez kulturalnych na placu przed budynkiem Urzędu np. załączenie instalacji oświetleniowej na choince.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy stosować tylko materiały i urządzenia posiadające stosowne certyfikaty i spełniające Polskie Normy przenoszące europejskie Normy zharmonizowane.

Zamawiający informuje, że Gmina Małogoszcz w 2008 r. wykonała kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw w ilości 940 szt. na oprawy sodowe, wymianę 77 szt. zegarów na zegary astronomiczne Cpa.

- C. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje - minimum 1 podnośnikiem na podwoziu samochodowym o wysięgu minimum 16 m posiadającym aktualny atest podnośnika montażowego na samochodzie do pracy przy konserwacji oświetlenia ulicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wg załącznika wzór Nr 3a;
- D. Wykonawca jest zobowiązany – w ramach ceny kontraktowej – do podpisania Zakładem Energetycznym Zasad konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Małogoszcz oraz Zasad współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Wykonawcą.
- E. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje **co najmniej 1 osobą** uprawnioną do obsługi podnośników montażowych
 - dysponuje **minimum 1 osobą** posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E i PPN;
- F – Wzór umowy do wglądu w tut. Urzędzie i na stronie internetowej urzędu.


BURMISTRZ
Mariusz Piotrowski